

# 排ガス 測定結果

年度	測定日	炉	ばいじん 単位:g/m <sup>3</sup>	基準値	硫酸酸化物 単位:mg/h	基準値	窒素酸化物 単位:cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	基準値	塩化水素 単位:mg/m <sup>3</sup>	基準値	全水銀 単位:μg/m <sup>3</sup>	基準値	測定場所
令和5年度	R6.2.1	A系炉	0.001未満	0.15	0.024未満	88	67	250	2未満	700	1.4	50	煙突中段測定孔
		B系炉	0.001未満		0.024未満	88	66		2未満		1.0		
	R5.11.9	A系炉	0.001未満		0.025未満	92	88		17		-		
	R5.10.12	B系炉	0.004		0.024未満	93	84		9		-		
	R5.8.24	A系炉	0.001未満		0.022未満	89	120		2未満		-		
		B系炉	0.003		0.021未満	88	100		2		-		
	R5.6.21	A系炉	0.001未満		0.023未満	91	110		11		2.5		
		B系炉	0.001未満		0.024未満	90	100		4		6.0		
	R5.5.24	A系炉	0.001未満		0.023未満	90	120		18		-		
		B系炉	0.002		0.023未満	90	110		7		-		
令和4年度	R5.2.2	A系炉	0.001未満	0.15	0.024未満	90	66	250	4	700	-	50	煙突中段測定孔
		B系炉	0.001未満		0.024未満	90	43		2未満		-		
	R4.12.28	A系炉	0.001未満		0.025未満	91	100		2		0.69		
		B系炉	0.001未満		0.024未満	89	81		2		0.59		
	R4.11.17	A系炉	0.001未満		0.022未満	88	110		8		-		
		B系炉	0.001未満		0.021未満	86	87		4		-		
	R4.11.2	A系炉	0.001未満		0.022未満	89	100		18		-		
	R4.8.25	B系炉	0.001未満		0.023未満	90	110		2		-		
	R4.6.23	A系炉	0.001未満		0.023未満	89	99		7		0.94		
		B系炉	0.001未満		0.022未満	88	92		4		2.20		
R4.5.25	A系炉	0.001未満	0.023未満	90	100	13	-						
	B系炉	0.001未満	0.022未満	89	92	10	-						
令和3年度	R4.1.20	A系炉	0.001未満	0.15	0.027未満	92	85	250	2未満	700	0.38	50	煙突中段測定孔
		B系炉	0.001未満		0.025未満	91	88		2未満		0.94		
	R3.12.16	A系炉	0.001未満		0.024未満	90	100		12		-		
		B系炉	0.001未満		0.025未満	94	94		9		-		
	R3.9.22	A系炉	0.001未満		0.021未満	88	110		17		-		
		B系炉	0.001未満		0.020未満	87	100		12		-		
	R3.8.25	A系炉	0.001未満		0.022未満	89	91		9		-		
		B系炉	0.001未満		0.023未満	90	84		11		-		
	R3.6.17	A系炉	0.001未満		0.072	90	110		24		3.3		
		B系炉	0.001未満		0.025未満	91	100		15		4.0		
R3.5.27	A系炉	0.001未満	0.025未満	92	110	18	-						
	B系炉	0.001未満	0.023未満	91	83	13	-						
令和2年度	R3.2.5	A系炉	0.001未満	0.15	0.021未満	88	73	250	7	700	-	50	煙突中段測定孔
		B系炉	0.001未満		0.021未満	89	72		4		-		
	R3.1.21	A系炉	0.001未満		0.023未満	91	72		6		0.5		
		B系炉	0.001未満		0.024未満	91	55		4		0.2未満		
	R2.10.22	A系炉	0.001未満		0.025未満	92	100		14		-		
		B系炉	0.001未満		0.024未満	93	81		14		-		
	R2.8.6	A系炉	0.001未満		0.024未満	92	100		6		-		
		B系炉	0.001未満		0.024未満	93	100		19		-		
	R2.6.11	A系炉	0.001未満		0.020未満	86	86		12		7.5		
		B系炉	0.001未満		0.021	89	86		19		0.7		
R2.5.14	A系炉	0.001未満	0.026	92	87	18	-						
	B系炉	0.001未満	0.026	93	85	15	-						

※硫酸酸化物の基準値は、測定時の排出ガス量、流速、温度の実測値用いて大気汚染防止法施行規則第3条によりその都度算定  
 ※ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、常時除去を行い搬出装置をへて処理しています。