

仕 様 書

品名	ごみ焼却用活性炭
規格等	<ol style="list-style-type: none"> 1 原料 石炭 2 形状 粉末 3 性状 <ol style="list-style-type: none"> (1) 乾燥減量 7%以下 (2) 粒度 45 μm以下 90%以上 (3) 充填密度 300 kg/m³～550 kg/m³ (4) ヨウ素吸着性能 800 mg/g 以上 (5) 比表面積 800 m²/g 以上 (6) 発火点 450℃以上 (7) 添着物配合率 5%以上
納入場所	新潟県魚沼市 中島 地内 (エコプラント魚沼)
納入期間	契約締結の日から令和5年3月31日まで
納入条件等	<ol style="list-style-type: none"> 1 納入日 魚沼市 (以下「発注者」という) が指示する日 2 充填タンク 1 m³タンク (当施設所有の物を使用) 3 発注数量 1回の発注につきコンテナ3個～4個 (1個350kg程度)
購入予定数量	<p>2,500 kg</p> <p>ただし、施設の運転状況により、購入数量が増減する。</p>
その他の条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 契約については、1kg当たりの単価契約とする。 2 納入品目の品質等について、発注者が品質検査が必要と認めた場合契約相手方 (以下「受注者」という) は、発注者の立会のもとで試験検査に応じなければならない。この場合の費用は、受注者の負担とする。 3 納入品目の品質等について、発注者が必要とする性能を有していないと明らかに認める場合、受注者は発注者の指示・承認を得てこれに代わる代替品を納入しなければならない。この場合の代替品納入費用は受注者の負担とする。 4 現在、使用している薬品 (エバダイヤ 5AP-25) と異なる薬品を納入する場合は、混合して問題ないか確認の上、納入すること。 問題がある場合は、薬品切替時に当施設の受入れタンク及び配管中に残留している薬品の除去及び処分も受注者の負担とする。 5 受注者は本契約締結後、速やかにMSDS (商品安全データシート) を提出すること。 6 受注者は納入の都度、規格等で示す項目の成分試験成績証明書を提出すること。 7 受注者は物品の納入にあたっては発注者及び関係者の立会のもと、その指示に従うこと。 8 発注者は契約期間内に他業者の製品を当施設で実機試験が出来るものとし、その期間を1月から3月とする。その期間に試験申請があった場合は、予定数量から当該納入品分を減ずるものとする。