

## 令和4年度（令和3年度履行）優良工事

個別調書

No.

3

工 事 名	守門5号線水道管布設替(その5)工事	工事場所	魚沼市 須原 地内
受 注 者	社 名 株式会社熊谷管工事	主管部署	ガス水道局 施設課
	代表者 代表取締役 榎本 順一	請負金額	¥ 23,224,300 -
	住 所 魚沼市細野594番地1	工 期	自 令和3年6月17日
	現場代理人 穴沢 健二 主任技術者 榎本 順一		至 令和3年12月3日

工 事 内 容	水道管布設 配水管 PEφ150 L=295.3m PEφ75 L= 13.0m 他 給水管 N=14箇所
---------	---

選 定 理 由	<p>本工事は、老朽化に伴い漏水事故が頻発していた水道管を耐震化及び安定給水を図るための布設替工事である。（5年計画の5年目）</p> <p>工事箇所は、須原小学校、守門健康センター、あぶるま苑、化粧品会社等、一般家庭のほかに注意が必要な需要家が多く、給水管の取出し件数も多い工事であった。工事全体を通して、施工業者と監督員で綿密な打ち合わせを行い、工事関係者への周知や安全教育とパトロールの徹底などにより、無事故で遅滞なく工事を完了することができた。</p> <p>また、工程管理、品質管理、出来形管理等の施工技術が優秀で、全体的に出来栄えもよく、他の模範となる工事である。</p>
---------	--

着手前



施工中



完了

