

令 7 現単観工－42 号 深雪の里プレハブ冷凍庫等更新工事 特記仕様書

本工事の施工にあたっては、この仕様書に掲げる性能・仕様を満たす製品を使用すること。

1 品名及び数量

プレハブ冷凍庫及び冷蔵庫 3 棟

2 性能・仕様

	パネル関係	ユニット関係	付属品
プレハブ冷凍庫 A	・プレハブ冷凍庫 床付ウォークイン 標準片開き扉 3 坪タイプ ・面材 2 枚 L100×W1,300×2 枚	・室外ユニット (R448A) KX-T3AV インバーター ・冷却器／R448A US-T3LH1 (3.0 馬力) ・リモコンボックス SCB-20H3	・エアーカットバルブ ドレン排水用ウォレス 自封式トラップ ・架台 パッケージエアコン据 付部材 平地用 (高さ 500) ・スリットカーテン W870×2,000H
プレハブ冷蔵庫 B	・プレハブ冷蔵庫 床付ウォークイン 標準片開き扉 3 坪タイプ	・室外ユニット (R448A) KX-T2AV インバーター ・冷却器／R448A US-T2MH1 (2.0 馬力) ・リモコンボックス SCB-20H3	・エアーカットバルブ ドレン排水用ウォレス 自封式トラップ ・架台 パッケージエアコン据 付部材 平地用 (高さ 500)
プレハブ冷蔵庫 C	・プレハブ冷蔵庫 床付ロールイン 標準片開き扉 2.67 坪タイプ ・面材 1 枚 L2,650×W100×1 枚	・室外ユニット (R448A) KX-T2AV インバーター ・冷却器／R448A US-T2MH1 (2.0 馬力) ・リモコンボックス SCB-20H3	・エアーカットバルブ ドレン排水用ウォレス 自封式トラップ ・架台 パッケージエアコン据 付部材 平地用 (高さ 500) ・スライド扉用アルミス ロープ ・木座 ・アルミスロープ用フロ アヒータープレート ・ステンレス板 1800×70×6 枚 1.2t

3 その他

- ・カラーは指定しない。
- ・製品は新品の物とする。また、メーカーや製造元が不明なものは対象としない。