

製品指定理由書

- | | |
|------------|--|
| 1. 番 号 | 令 8 現単健工第 10 号 |
| 2. 件 名 | 市立小出病院入退室管理システム用制御盤更新工事 |
| 3. 品 名 | アクセス制御盤 |
| 4. 主要機器規格 | ホーチキ株式会社 NLJ-AW-C-8D-M |
| 5. 指 定 理 由 | <p>本工事は、小出病院で使用している入退室管理システムのうちアクセス制御盤を整備するものである。</p> <p>現在市立小出病院では、ホーチキ株式会社製の入退室管理システムを使用している。本工事は、アクセス制御盤のみの更新であり、既存の入退室管理システム及びカードリーダー等は、引き続きホーチキ株式会社製のものを使用する。そのため、同じホーチキ株式会社製のアクセス制御盤でなければ、接続・調整等ができないことから製品指定をするものである。</p> |