

令和5年度上下水道メーター購入 仕様書

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | 契約期間 | 契約締結日から令和6年3月31日まで |
| 2 | 納期限 | 随時指定 |
| 3 | 納入場所 | 魚沼市小出島地内ほか、市が指定する場所 |
| 4 | 支払い | 納品の都度検収し、請求により支払う |
| 5 | 予定数量 | 別表のとおり（数量は随時指定） |
| 6 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・市が保有する使用不能メーターを引取る。 ・全ての納品メーターに、パッキンを付ける。 ・フランジ式メーターに、伸縮管を付ける。 ・遠隔メーターのコードは20mとする。 ・湿式直読とあるものは、乾式直読でも可とする。 |

（別表）

（1）上下水道メーター購入予定個数

規格・口径				予定個数
新 品 購 入	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 13 mm ネジ式	1,531
	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 20 mm ネジ式	178
	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 25 mm ネジ式	41
	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 30 mm ネジ式	4
	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 40 mm ネジ式	4
	<input type="radio"/>	乾式直読	φ 50 mm ネジ式	9
	<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 50 mm フランジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 75 mm フランジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 100 mm フランジ式	0
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 13 mm ネジ式	6
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 20 mm ネジ式	5
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 25 mm ネジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 30 mm ネジ式	0
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 40 mm ネジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 50 mm ネジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 50 mm フランジ式	2
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 75 mm フランジ式	1
	<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 100 mm フランジ式	0

※数量は増減する場合がある。

(2) 使用不能上下水道メーター引取予定個数

規格・口径			予定個数
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 13 mm ネジ式	912
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 20 mm ネジ式	131
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 25 mm ネジ式	18
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 30 mm ネジ式	0
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 40 mm ネジ式	16
<input type="radio"/>	乾式直読	φ 50 mm ネジ式	8
<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 50 mm フランジ式	3
<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 75 mm フランジ式	2
<input type="checkbox"/>	湿式直読	φ 100 mm フランジ式	0
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 13 mm ネジ式	6
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 20 mm ネジ式	4
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 25 mm ネジ式	1
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 30 mm ネジ式	1
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 40 mm ネジ式	1
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 50 mm ネジ式	0
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 50 mm フランジ式	0
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 75 mm フランジ式	1
<input type="checkbox"/>	湿式遠隔	φ 100 mm フランジ式	0

引取り個数は、1割程度増減する場合がある。