



機械室床平面図 (撤去・更新) S = 1 / 5 0



機械室天井平面図 (撤去・更新) S = 1 / 5 0

- 配管付属品更新
PCD-1 : BFV125A, 100A, CV125, GV20A, FJ (ゴム) 125A, 100A, 圧力計, 連成計
PCH-1 : BFV80A, 65A, GV20A, FJ (ゴム) 80A, 65A, 圧力計×2
PCH-2 : BFV80A×2, CV65A, FJ (ゴム) 65A×2, 圧力計×2
- RB-1 : BFV100A×8, BOV50A×2, GV20A×4, 圧力計×8, 温度計×8
- 配管更新 (機器更新に伴う機器周り配管) 系統ごと各2m
PCD-1 : 125A, 100A, 20A×2
PCH-1 : 80A, 65A, 20A×2
PCH-2 : 80A
- RB-1 : 100A×8, 50A×2, 20A×4
TEX-1 : 20A



機械室煙道立面図 S = 1 / 5 0

備考		有限会社 サクラ イ デ ィ	設計者等氏名 櫻井 準 治	建築士登録番号等 一級建築士登録 第125055号	工事名称 湯之谷会館冷温水発生機等更新工事	年月日 2022. 11	図面番号 14
		新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(〒)第1925号 TEL 025-792-3386・FAX 792-9990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守 人			図面名称 4階 機械室配管平面図 (改修)	縮尺 1/50 1/100	意 電 構 機