

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ75)

工 事 番 号	工単R5-13
工 事 名	西名7号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	100	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		75	口	3.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	75	本	7.0		硬質塩化ビニル管据付工		100	m	3.4	
配水ホリ EF片受直管	5.0m/本	75	本	40.0		ホリフレ管据付工		75	m	230.2	
配水ホリ EF ヘント°90°	両受	75	個	15.0		ホリフレ管継手工	融着継手	75	口	74.0	
配水ホリ EF ヘント°45°	両受	75	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	75	箇所	2.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	75	個	2.0		ホリフレ管継手工	メカカル継手工	75	口	6.0	
配水ホリ EF チェース	両受	75	個	1.0		TS継手工		75	口	2.0	
鋳鉄製丸形トレッサ 異種管	P*V	75	個	1.0		仕切弁・空気ホックス撤去工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
鋳鉄製丸形曲管90° 異種管	P*V	75	個	2.0		現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付トラック 2t積		回	1.0	
TS-キャップ		75	個	2.0		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		75	m	230.2	
管明示テープ	ロール巻		m	230.2		管明示シート工		75	m	224.8	
保安シート	シングル W=150mm		m	224.8		マーカ-設置工	材工込み		箇所	1.0	
						ハントオーガ-削孔工	200mmまで		箇所	3.0	
						ハントオーガ-賃料			式	3.0	
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	230.2	

資材・労務(2) 数量表

(W給水管 PP φ20)

工 事 番 号	工単R5-13
工 事 名	西名7号線水道管布設替工事

[illegible]