



水道管布設 配水管 PEφ200 L=190.0m、PEφ75 L=10.9m
制水弁 N=4基、給水管 N=4箇所

大沢多目的
共同利用施設

需要家④

需要家③

需要家②

需要家①

制水弁φ200

既設管VPφ200

大沢33号線
(旧42号線-2.0)

制水弁φ75

制水弁φ200
不斷水分岐

制水弁φ200

実施設計図

令和5年度 工事番号 工単R5-16			
魚沼市		大沢	地内
吉田31号線 水道管布設替(その1)工事			
平 面 図			
縮尺	S=1:500		
測量	年 月 日	図番 1 / 6	
設計	年 月 日		
魚 沼 市 ガ ス 水 道 局			