基礎梁フカシ配筋要領　1／30



1階床版打継要領　1／30



腰壁配筋要領　1／30



梁横フカシ配筋要領　1／30



捨てコンピット配筋要領　1／30

※ピット砕石厚さは支持層確認の上決定する事。



EVピット配筋要領　1／30

※ピット砕石厚さは支持層確認の上決定する事。



水槽ピット配筋要領　1／30

※ピット砕石厚さは支持層確認の上決定する事。



小梁定着要領　1／30



基礎小梁フカシ配筋要領　1／30



パラペット配筋要領　1／30



サイン基礎配筋要領　1／30



サイン名称	L	W
自立サイン	1,300	1,300
INサイン	1,400	800
ポールサイン	800	800
突出サイン	1,500	800

設備基礎配筋要領　1／30



■設備用コンクリート基礎リスト

階	形状タイプ	L	W	h	箇所数	階	形状タイプ	L	W	h	箇所数
3F	A	2,100	1,250	150	1	4F	A	2,300	500	600	6
2F	A	1,400	950	150	2	4F	A	1,300	800	150	1
1F	A	500	500	150	1	4F	B	3,300	1,800	660	1
1F	A	900	600	150	1	4F	A	2,350	1,650	150	1
1F	A	1,400	950	150	1	4F	A	1,050	900	150	1
1F	A	700	600	150	1	4F	A	2,600	900	150	1
						4F	A	1,200	400	510	8
						4F	A	1,150	600	660	1
						4F	B	2,700	1,000	660	1
						4F	A	1,500	3,200	200	1
						4F	A	2,200	5,100	100	1
						4F	A	900	900	660	1
						4F	A(配置は設備図参照)	450	450	水位+100	@2700

4階スロープ配筋要領　1／30

S-13　4階スロープ伏図　1／150



RC床開口補強要領　1／30



床板厚さ D	周 囲	斜 め
D≦150	各2-D13	各1-D13
150<D≦200	各2-D13	各2-D13
200<D≦300	各2-D19	各2-D16

注）設備の小開口が連続してあく場合は縦、横、斜補強筋とは別に開口によって切られる鉄筋と同じ鉄筋を開口をさけて補強する。

屋根スラブ出隅入隅補強要領　1／30



階段柱脚受配筋要領　1／30



柱部分スラブ補強要領　1／30



魚沼市生涯学習センター設計共同体	代表事務所　株式会社S．U建築設計 管理建築士　一級建築士第[illegible]号　渡辺 純一	工事名	魚沼市生涯学習センター　建築工事	年月日	2023．06
		図名	各部配筋図	縮尺	A3：1/60 A1：1/30
				図面番号	S-21

㈱ＮＳＫ建築構造研究所
構造設計者　一級建築士登録　第１６０７６３号
構造設計１級建築士登録　第５１０９号
長橋　鉄雄