


基礎リスト S=1/30

※砕石厚さは支持層確認の上決定する事。



床リスト

符 号	厚 さ	位 置	短辺方向配筋 (主 筋)	長辺方向配筋 (配 力 筋)	備 考
S21	150	上	D13@200	D13@200	モチアミ
		下	D13@200	D13@200	
S22	160	上	D13@200	D13@200	モチアミ
		下	D13@200	D13@200	

RC柱型配筋図 S=1/30

※配筋・断面は参考
採用する柱脚製品に応じて変更する事。(下記配筋を下回らない事)

柱 符 号	C21	保護コンクリート
断 面		
Dx x Dy	740 x 740	意匠図による
主 筋	24 - D22	D13@300
HOOP	□ - D13 @100	□ - D13 @100
TOP HOOP	2 - □ - D13	1 - □ - D13


基礎大梁リスト S=1/30

符 号	F G21	F G22
位 置	全断面	全断面
断 面		
BxD	400 x 1300	400 x 1300
上 端 筋	3 - D25	5 - D25
下 端 筋	3 - D25	5 - D25
スターラップ	□-D13 @200	□-D13 @200
腹 筋	6 - D10	6 - D10


基礎小梁リスト S=1/30

符 号	F B21
位 置	全断面
断 面	
BxD	300 x 800
上 端 筋	3 - D22
下 端 筋	3 - D22
スターラップ	□-D13 @200
腹 筋	2 - D10


基礎梁フカシ配筋要領 1/30




1階床版打継要領 1/30




屋根スラブ出隅入隅補強要領 1/30




腰壁配筋要領 1/30



小梁定着要領 1/30



基礎小梁フカシ配筋要領 1/30



パラベット配筋要領 1/30

