



盤名称	記 号	機 器 名 称	容量 (kW)	ケーブルサイズ	保護管	備 考
4P-1	①	GHP-1	1.37	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	②	GHP-2	0.649	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	③	GHP-3	0.649	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	④	GHP-4	0.649	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	⑤	GHP-5	1.78	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	⑥	GHP-6	1.78	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	⑦	GHP-6-1	3.7	EM-CE 8-4C	(E31)	AC
	⑧	HEU-11	9.4	EM-CET22 E5.5	(E39)	AC
	⑨	WHP-1	2.4	EM-CE5.5-4C	(HDZ28)	AC
	⑩	4CP-1		EM-CE3.5-3C	(E31)	1 200V AC
	①	PWC-1	2.2 x2	EM-CE 8-4C	(E31)	INV AC-GC
				EM-CEE 2-4C	(E25)	警報
	②	PAC-1	11.4	EM-CET38 E14	(HDZ54)	INV AC-GC
	③	EF-4-2	1.5	EM-CE3.5-4C	(E31)	連動 AC-GC
	④	FS-4-2	1.5	EM-CE3.5-4C	(E31)	連動 AC-GC

種 別	記 号	ケーブルサイズ	分岐接地	保護管	自	至
常用電力	A-1	6KV EM-CET38 電力		(E75) (FEP80)	PAS	Cub
		予備		(E75) (FEP80)	PAS	Cub
一般電灯	LA-1	EM-CET 100	E14 x2 (E75)		Cub	1L-1
	LA-2	EM-CET 38	E14 x2 (E51)		Cub	1L-2
	LA-3	EM-CET 22	E5.5 x2 (E39)		Cub	1L-3
	LA-4	EM-CET 60	E14 x2 (E63)		Cub	3L-1
	LA-41	EM-CET 14	E5.5 x2 (E39)		3L-1	2L-1
	LA-5	EM-CET 60	E14 x2 (E63)		Cub	2L-2
	LA-51	EM-CET 22	E5.5 x2 (E39)		2L-2	2L-3
	LA-6	EM-CET 14	E5.5 x2 (E39)		Cub	4L-1
一般動力	PA-1	EM-CET 38	E5.5 x2 (E51)		Cub	1P-1
	PA-2	EM-CET 38	E5.5 x2 (E51)		Cub	3P-1
	PA-21	EM-CET 14	E5.5 x2 (E39)		3P-1	2P-1
	PA-3	EM-CET 14	E5.5 x2 (E39)		Cub	2P-2
	PA-4	EM-CET 60	E14 x2 (E63)		Cub	4P-1
	PA-5	EM-CET 38	E14 x2 (FEP50)		Cub	消雪ポンプ制御盤(1)
保安電灯	PA-6	EM-CET 22	E5.5 x2 (FEP50)		Cub	消雪ポンプ制御盤(2)
	LG-1	EM-CET 60		(E63)	Cub	1L-1
	LG-2	EM-CET 22		(E39)	Cub	1L-2
	LG-3	EM-CET 22		(E39)	Cub	3L-1
	LG-31	EM-CET 14		(E39)	3L-1	2L-1
	LG-4	EM-CET 22		(E39)	Cub	2L-2
	LG-41	EM-CET 14		(E39)	2L-2	2L-3
	LG-5	EM-CET 14		(E39)	Cub	4L-1
保安動力	PG-1	EM-CET 60		(E63)	Cub	4P-1
	PG-2	EM-CET 14	E5.5 (E39)		Cub	EV制御盤
	PG-3	EM-FPT 22	E5.5 (E39)		Cub	消火栓ポンプ制御盤
	PG-4	EM-CET 200	E60 (E75) (HDZ82)		Cub	排煙装置
非常用発電電力	G-1	EM-FPT 150 x2	E60	ケーブルラック	Cub	発電装置
		EM-CE 5.5-2C			Cub	発電機補機類
		EM-CEE 2-4C			Cub	停電信号
		EM-CEE 2-4C			Cub	DT-MC切替制御
接地	E-1	EM-IE 60 A・D種		(HIVE70)	Cub	ET-1
		EM-IE 60 D種(ELCB)				
		EM-IE 60 B種				
	E-2	EM-IE 60 x2 接地母線			Cub	ケーブルラック
	E-3	EM-IE 60 A・D種		(FEP80)		
		EM-IE 60 D種(ELCB)				
		EM-IE 60 B種				
		EM-IE 5.5 x2 測定				
ケーブルラックに接地母線 ----- E60 x2 を敷設し、各分岐を行うこと。						
屋外地中埋設配管において立上り配管は(HDZ)管にて保護のこと。						

分岐動力	PA-5A	EM-CET 38	E14	(FEP50)	ポンプ制御盤	消雪ポンプ-1
				(FEP50)		
	PA-6A	EM-CET 22	E14	(FEP50)	ポンプ制御盤	消雪ポンプ-2
				(FEP50)		
	PG-4A	EM-FPT 150	E38	(E75) (HDZ82)	排煙制御盤	排煙機
		EM-FPT 150		(E75) (HDZ82)		

種 別	記 号	ケーブルサイズ	保護管	自	至
警報・制御	S-1	警報	EM-CEE 2-4C (E25)	Cub	火災報知受信機
	S-2	発電機 運転表示・警報	EM-CEE 2-4C	発電機	火災報知受信機
	S-3	給水装置 警報	EM-CEE 2-4C (E25)	受水槽	火災報知受信機
	S-A	発電機制御 油面低下	EM-CEE 2-4C (E25)	発電機	燃料タンク
	S-B	排煙制御 起動・停止	EM-CEE 2-4C (E25)	Cub	排煙装置