



凡 例

シンボル	名 称	適 用
□	位置ボックス	OB中形44C
①	壁付コンセント	2P15A×1
①ZE	壁付コンセント	2P15A(E)×2
①ET	壁付コンセント	2P15A×1(ET)
①ZET	壁付コンセント	2P15A×2(ET)
①NP	壁付コンセント(防雨型)	2P15A×1(ET)
①ZE	床コンセント (スクエアインナー型)	2P15A(E)×2
①ZE	床コンセント(情報用共用) (スクエアインナー型)	2P15A(E)×2 通信用通線口
①A	壁付コンセント	2P15A(E)×1(ET) 温水洗浄便座用
①B	壁付コンセント	2P15A(E)×2(ET) 自動水栓用
①C	壁付コンセント	2P15A(E)×1(ET) 電気温水器用
①S	家具用コンセント	2P15A(E)×2 スライドカバー付
■	ハーネスジョイント	4分岐
①	停電時使用可能コンセント	配線器具は赤色とする。

2. 配線仕様は下記による。
- EM・EEF2.0-3C 保護管(PF22)天井・OA内コロガシ
 - EM・EEF2.0-3C+2C 保護管(PF28)天井・OA内コロガシ
 - EM・EEF2.0-3C+3C 保護管(PF28)天井・OA内コロガシ
 - EM・EEF2.6-3C 保護管(PF28)天井・OA内コロガシ
 - EM・IE2.0×3 (PF16) 床インベイ
 - EM・IE2.0×5 (PF22) 床インベイ
 - EM・IE2.0×3 (PF16) インベイ
3. ケーブルこころがし配線において、適宜壁貫通部分は適正処理のこと。
4. 床下空調エリアに取付の床配線器具は、シール材等を充填のこと。

