1回線パネル型水晶式親時計



親時計	
水晶発振周波数	4194.304kHz
精度	週差±0.7秒以内（積算誤差0秒）
精度保証温度範囲	0℃～+40℃
子時計回線出力信号	DC24V 無接点30秒有極信号
子時計出力回線数	1回線
子時計駆動数	1回線当り最大30個（1個12mA）
サマータイム機能	キー及びジョグダイヤルにより設定
	ただしサマータイムの修正は自動
うるう秒調整	キー及びジョグダイヤルにより設定
	ただしうるう秒調整は自動
入力電源	AC100V～240V±10% 50/60Hz 23W（最大）
停電時電源	密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
停電時動作時間	子時計 約30時間　時刻カウント 約5年
	タイマーメモリ部 約10年
ケース	ABS樹脂及び鋼板製 グレー色
年間プログラムタイマー装置	
設定方式	キー及びジョグダイヤルにより設定
	パソコン及びUSBメモリーによる設定も可能
設定単位	1週間または1年間を1分単位
出力回路	8回路 900プログラム
チャイム装置	
チャイム	電子式 PCM音源（7曲）
ラジオコントロール装置	
受信周波数範囲	FM:76.0～90.0MHz
受信感度	電界強度48dB（約0.25mV／m）以上
時刻修正回数	1日2回（7時、19時 ただし時刻は変更可能）
タイムサーバー（ラジオコントロール装置で時刻修正時に動作）	
ネットワークプロトコル	NTP v3/v4　SNTPv3/v4

A　子時計　壁掛型　310mmΦ



ケース	鋼板 クリーム色
文字板	アルミニウム 白色
文　字	黒色
指　針	アルミニウム 黒色
風　防	ガラス 透明 t2
機　体	DC24V 有極30秒運針

B　子時計　壁埋込型　３００㎜



文字板	建物壁面
文　字	黄銅　指定色
指　針	黄銅　指定色
化粧板	黄銅　指定色
機　体	ＤＣ２４Ｖ　有極３０秒運針

3窓用呼出表示器



電源電圧	AC100V　50/60Hz（内部電源DC12V）
形　状	組込型(EIA規格ラック)
材　質	SPCC t1.2
窓　数	3窓

呼出副表示器(3窓用)



電源電圧	表示器より供給(DC12V)
形　状	組込型(EIA規格ラック)
材　質	SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
窓　数	3窓

呼出ボタン(引きひも付)



形　状	壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
材　質	自己消火性樹脂
備　考	引きひも式、押ボタン式両用
	点字案内文有

復旧ボタン



形　状	壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）
材　質	樹脂
備　考	非防水形

廊下灯



備　考	壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
材　質	プレート：自己消火性樹脂 表示灯カバー：ポリカーボネート
備　考	LED方式（赤色）

インターホン親機（モニター付）



電源電圧	DC24V(電源アダプターより供給)
モニター	7型TFTカラー液晶
通話方式	拡声自動交互通話
	受話器：電話型同時通話
録画機能	自動・手動録画、再生、保存
形　状	据置・壁取付両用型
	(JIS2個用または3個用スイッチボックス)
	(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
材　質	難燃性樹脂

外部受付用カメラ付ドアホン子機



形　状	壁埋込型（適合ボックス B-CAR）
材　質	ステンレス
カメラ	1/4カラーCMOS
備　考	増設呼出ボタン接続可
	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

増設呼出ボタン



形　状	埋込型（JIS3個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス 2.0t

魚沼市生涯学習センター設計共同体
代表事務所　株式会社Ｓ.Ｕ建築設計
管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一

工事名	魚沼市生涯学習センター電気設備工事
図名	情報表示・TV共調・インターホン・トイレ呼出設備仕様図
年月日	2023.06
縮尺	A3:N・S A1:N・S
図面番号	E-58