1．特記無き図示記号は、下記による。

シンボル	名　称	適　用
⊖	端子盤	端子盤表による。
AMP	非常・業務放送装置	10局120W　機器姿図参照
RM	非常リモコン	10局　機器姿図参照
◁	スピーカー	1W結線（3W）　埋込型　8cm
◁T	スピーカー	1W結線（3W）　埋込型　ATT付　8cm
◁HP	スピーカー	1W結線（3W）　埋込型　防滴型　ATT付　8cm
◁T	スピーカー	1W結線（3W）　壁掛型　ATT付
◁TA	スピーカー	1W結線（3W）　壁埋込型　ATT付
◁	ホーンスピーカ	5W
⊘	音量調節器	0．5～6W
ELV	EV制御盤	端子盤表による。　（建築工事）

2．特記無き配管配線仕様は、下記による。

——HP——	EM－ HP1．2－2C	（PF16）	天井内インペイ配管配線
——HP——	EM－ HP1．2－3C	（PF16）	天井内インペイ配管配線
-----HP-----	EM－ HP1．2－3C	（PF16）	露出配管配線
－－HP－－	EM－ HP1．2－3C	（PF16）	床インペイ
-·-HP-·-	EM－ HP1．2－2C		ケーブルころがし
-··-HP-··-	EM－ HP1．2－3C		ケーブルころがし

回　路　表	
番号	名　称
①	1階　事務室・貸室
②	1階　共用部
③	2階　公民館側
④	2階　図書館側
⑤	3階
⑥	4階
⑦	屋外
⑧	エレベーター
⑨	階段　1・2
⑩	屋上



拡声設備　配線系統図

魚沼市生涯学習センター設計共同体　代表事務所　株式会社S．U建築設計　管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一		工事名	魚沼市生涯学習センター電気設備工事	図名	拡声設備　系統図	年月日 2023.06 / 縮尺 A3:— A1:— / 図面番号 E-49