

## 5魚消維第13号 消雪施設（湯之谷0806）揚水管更新工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
井戸洗浄						
エアリフト作業	井戸規模φ200～250、51m～100m フロー管を使用しない		2.0	2	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ引上・据付						
ポンプ引上げ	揚水管長さ44.0m		44.00	44.00	m	V1004、0.01m
現場発生品・支給品運搬	片道運搬距離5.0km		0.6	0.6	t	SCB010410
現場発生品・支給品運搬	600kg		0.6	0.6	t	SCB010420
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ44.00m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管100mm、2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む		44.00	44.00	m	S2931、0.01m
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	44	44.00	44.00	m	W3001
水位測定管継手	TS・φ20	10	10.0	10	個	W3002