

令和 6 年度

ガス水道局所管施設自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書

本業務委託は、魚沼市委託契約条項（令和 4 年魚沼市告示第 159 号。）及び本仕様書に従い実施するものとする。

1. 番 号 委 R 6 - 3

2. 件 名 ガス水道局所管施設（小出地域）自家用電気工作物保安管理業務委託

3. 履行期間 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

4. 委託内容

(1) 電気事業法施行規則第 5 2 条第 2 項に規定する自家用電気工作物の保安管理業務の委託を行うもの。

(2) 対象になる自家用電気工作物の概要、点検頻度等は、別紙のとおり。

5. その他

(1) 委託契約書

本業務委託契約書案を経済産業省が示す例に基づき作成すること。

(2) 承認申請書

電気事業法施行規則第 5 2 条第 2 項に規定する保安管理業務外部委託承認申請の関係書類を作成するとともに申請業務を代行すること。

なお、申請の必要が無い場合は省略することができるものとする。

委託名:委R6-3 ガス水道局所管施設(小出地域)自家用電気工作物保安管理業務委託

令和6年度

No.	地域名	施設名	所 在 地	受電	設備容量 (kVA)	受電電圧 (V)	非常用発電機 容量(kVA)	設置装置等の有無	点検頻度
1	小出	水の郷工業団地ガス製造所	十日町1846-1	低圧	60	100/200	54		隔月1回
2	小出	小出供給所	小出島788	高圧	80	6,600	44		隔月1回
3	小出	青島浄水場	青島632-1	高圧	210	6,600	120	絶縁監視装置	隔月1回
4	小出	蟹沢浄水場	古新田127-2	高圧	110	6,600	120	絶縁監視装置	隔月1回
5	小出	伊米ヶ崎浄水場	虫野1295-38	低圧	36	100/200	40		隔月1回
6	小出	十日町浄水場	十日町693-3	低圧	16	100/200	48		隔月1回
7	小出	佐梨ポンプ場	古新田590-1	高圧	100	6,600	100		隔月1回
	計	7							