





# 投光器振向角度図 1



同一回路

1個のランプ及び安定器の不具合



## 投光器使用内訳表

投光器 ランプ	SFM-505形			合 計
	M1000B			
配光種別	狭角形	中角形	広角形	
BP-1	6	5	1	12
BP-2	11	1	0	12
BP-3	7	2	3	12
BP-4	10	1	1	12
BP-5	10	1	1	12
BP-6	6	5	1	12
BP-7	10	1	1	12
BP-8	9	3	0	12
BP-9	10	1	1	12
合計	79	20	9	108


### 注記

投光器の配置及び振向は、投光器背後より見た場合を示す。

### 凡例



## 照明塔配置図




【6都公修第3号】

備考:	工事名	月岡公園多目的広場ナイター設備修繕	図名		図面番号
出力日: 24/05/15 月岡1	作成者		作成日		縮尺

## 投光器振向角度図 2

1個のランプ及び安定器の不具合



投光器使用内訳表

投光器 ランプ	SFM-505形			合 計
	M1000B			
配光種別	狭角形	中角形	広角形	
BP-1	6	5	1	12
BP-2	11	1	0	12
BP-3	7	2	3	12
BP-4	10	1	1	12
BP-5	10	1	1	12
BP-6	6	5	1	12
BP-7	10	1	1	12
BP-8	9	3	0	12
BP-9	10	1	1	12
合計	79	20	9	108


注記

投光器の配置及び振向は、投光器背後より見た場合を示す。

凡例



照明塔配置図



ランプ取替

【6都公修第3号】

