



【位置図】

# 蟹沢浄水場配水ポンプ更新工事詳細設計業務委託 仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 基本事項

#### 1.1.1 適用範囲

本業務委託は、魚沼市（以下「発注者」という）が発注する水道事業施設の更新に係る実施設計書作成に関し、魚沼市委託契約条項（令和4年告示第159号）に定めるもののほか本仕様書に従い実施するものとする。

#### 1.1.2 委託名

蟹沢浄水場配水ポンプ更新詳細設計業務委託

#### 1.1.3 委託期間

210日間

#### 1.1.4 委託場所

新潟県魚沼市 古新田 地内

#### 1.1.5 業務基準等

業務に当たっては、本仕様書のほか発注者の示す設計指針、設計業務委託標準仕様書、その他準拠すべき基準、その他発注者の指定する設計指針、設計参考図書・関係法令等に基づき行わなければならない。

### 第2節 一般事項

#### 1.2.1 法令等の遵守

受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。

#### 1.2.2 中立性の保持

受注者は、常にコンサルタントとして中立性を保持しなければならない。

#### 1.2.3 秘密の保持

受注者は、業務の遂行上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。また、本業務により作成した資料等については、これを無断で使用してはならない。

#### 1.2.4 許可申請

受注者は、業務の遂行上法令等で定められた許可申請事項が生じた場合、それに関連する事務を遅滞なく行わなければならない。

#### 1.2.5 提出書類

受注者は、業務の着手及び完了にあたって、発注者の契約書に定めるもののほかに次の書類を提出しなければならない。

- 1) 着手届
- 2) 技術者決定届出書（管理・担当・照査）
- 3) 工程表
- 4) その他必要な書類

#### 1.2.6 業務計画書

受注者は、契約締結後 1 4 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

- 1) 業務概要
- 2) 実施方針
- 3) 業務工程
- 4) 業務組織計画
- 5) 打合せ計画
- 6) 成果物の品質を確保するための計画
- 7) 成果物の内容、部数
- 8) 使用する主な図書及び基準
- 9) 連絡体制（緊急時含む）
- 10) 使用する主な機器
- 11) その他必要な事項

#### 1.2.7 管理技術者、照査技術者及び担当技術者

受注者は、管理技術者・照査技術者及び担当技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに高度な技術を要する部分については、相応の経験を有する技術者を配置しなければならない。

業務を行う管理技術者は、技術士法に規定する上下水道部門（上水道及び工業用水道）の技術士もしくは RCCM（上水道及び工業用水道）でなければならない。

照査技術者においても技術士法に規定する上下水道部門（上水道及び工業用水道）の技術士もしくは RCCM（上水道及び工業用水道）でなければならない。なお、兼務は

認めない。

#### 1.2.8 業務の指示及び監督

- 1) 受注者は、発注者が定める監督員と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
- 2) 受注者は、本業務の各段階に着手する際、当該段階の基本方針について発注者の承諾を受けなければならない。

#### 1.2.9 成果品の検査

- 1) 受注者は、業務完了時に発注者の成果品検査を受けなければならない。
- 2) 成果品検査において、訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならない。
- 3) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の不明箇所及び訂正箇所が発見された場合、受注者は速やかに訂正しなければならない。

#### 1.2.10 引き渡し

成果品の検査に合格後、本仕様書に規定した提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。

#### 1.2.11 疑義の処理

受注者は、業務遂行上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び、本仕様書に明記されていない事項については、監督員と協議し、その指示に従う。

#### 1.2.12 関係機関との協議

他官公庁、組合等との協議、手続きは本委託において、すべて行うものとする。

#### 1.2.13 著作権の取り扱い

本委託の著作権については、納品をもって発注者に帰属するものとする。

#### 1.2.14 その他

- 1) 本業務中及び、完了後であっても、発注者から説明を求められた際は速やかに担当者を派遣し、説明を行う事。
- 2) 参考とした文献や資料については、報告書等に明記すること。

## 第2章 業務の概要

### 第1節 業務概要

魚沼市上水道の蟹沢浄水場の配水ポンプ更新工事を予定している。

将来的に、干溝地区を給水区域へ編入した場合にも配水が可能となる規格のポンプ設備にて更新を行う事とする。これにかかる、更新詳細設計を行うものである。

令和4年度の「干溝浄水施設改良計画策定業務委託」の中で配水ポンプの規格に関しては検討済みである。しかし、既設ポンプ（NO.2 及び NO.3）を含めた運転制御等に関しては、維持管理担当者と協議を行い検討する必要がある。運転制御の方法によっては、ポンプの規格にも影響する可能性があることから、これを含め検討を行う事とする。

### 第2節 事業対象施設

事業の対象施設は、蟹沢配水ポンプ（NO.1）及び付帯電気設備・場内配管とする。

なお、配水ポンプ設備はユニット式なので機械設計は電気設計に含む。

### 第3節 業務内容

#### 1) 設計協議

初回・中間（2回）・最終の3回を標準とするが、必要時は随時とする。対象工種は土木・電気の2工種とする。

#### 2) 現地調査

ポンプ設備更新詳細設計に必要となる既存資料収集、及び整理を行い現地調査を行う。対象工種は土木・電気の2工種とする。

#### 3) ポンプ施設詳細設計（電気設計）

#### 4) 場内配管詳細設計（土木設計）

設計対象水量（m<sup>3</sup>/日） 801～900 以下

### 第4節 提出書類

提出すべき成果品とその部数は以下の通りとする。

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ・ 報告書             | 1 部 |
| ・ 上記電子データ         | 1 式 |
| ・ その他監督員が必要と認めたもの | 1 式 |

### 第5節 その他

- 1) 受注者は、作業着手前に業務全般について監督員と十分打合せを行う事。
- 2) 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者の双方が

協議のうえ決定するものとする。

- 3) 受注者は、監督員と連絡を密にとり、作業の進捗状態などについて逐次報告を行う。

#### 第6節 準拠すべき法令等

- ・ 水道法及び同法施行令及び同法施行規則
- ・ 地方自治法及び同法施行令並びに同法施行規則
- ・ 地方公営企業法及び同法施行令並びに同法施行規則
- ・ 水道施設設計指針及び水道施設維持管理指針
- ・ 水道施設耐震工法指針
- ・ 水道施設更新指針
- ・ その他関係省令、告示、通知等、準拠すべき全ての規定