

【令和2年度】魚沼市廃棄物処理施設（エコプラント魚沼） 放射性物質測定結果

(単位：Bq/kg)

検体採取年月日	測定対象	放射性セシウム			放射性ヨウ素
		Cs-134	Cs-137	合計	I-131
令和3年3月10日	飛灰(固化灰)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和3年2月25日	飛灰(固化灰)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—
令和3年1月20日	飛灰(固化灰)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和2年12月22日	飛灰(固化灰)	検出しない	10	10	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—
令和2年11月18日	飛灰(固化灰)	検出しない	14	14	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和2年10月27日	飛灰(固化灰)	検出しない	18	18	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—
令和2年9月23日	飛灰(固化灰)	検出しない	23	23	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和2年8月24日	飛灰(固化灰)	検出しない	22	22	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—
令和2年7月20日	飛灰(固化灰)	検出しない	15	15	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和2年6月24日	飛灰(固化灰)	検出しない	23	23	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—
令和2年5月25日	飛灰(固化灰)	検出しない	31	31	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
令和2年4月27日	飛灰(固化灰)	検出しない	19	19	検出しない
	主灰	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	不燃残渣	—	—	—	—