

工事番号：6 魚生工第 3 号  
工事件名：目黒邸電気設備改修工事

仕様書

## 1 節 一般事項

### 1. 1 適用

本仕様書は以下の工事に適用する。

工事番号：6 魚生工第 3 号

工事名称：目黒邸電気設備改修工事

工事箇所：魚沼市 須原 地内

### 1. 2 工事範囲

以下の通りとする。

工事箇所：目黒邸主屋 電気設備

(照明器具、電灯分電盤、電灯回路とケーブル・配線器具)

工事概要：当該箇所について、以下の作業を行う。

- ①既設照明器具の改修（コード・ソケット等部品交換）
- ②電灯分電盤取替
- ③電灯回路の配線
- ④試験（絶縁抵抗測定）
- ⑤試運転調整

### 1. 3 試験（試運転及び調整）

現地において改修した電気設備は、公共建築改修工事標準仕様書、またはこれに準ずる基準に基づき、性能（動作）試験、絶縁抵抗試験を行う。

### 1. 4 材料保管

工事の竣工までの期間、機器及び材料の保管の責任は請負者にあるものとする。

## 第 2 節 電気設備

### 2. 1 既設照明器具の改修

概要について、以下の内容とする。

- ①既設照明器具の改修・修繕とし、著しい外観や形状の変化を伴わないものとする。
- ②劣化・破損が認められる箇所は交換・更新するものとする。

(ソケット、袋打ちコード、シーリングキャップ等)

## 2. 2 機器・配線の塗装

施設内の景観に準じた色調の機器を使用、もしくは塗装を施すものとする。  
また、上記について隠ぺい箇所は除くものとする。

## 2. 3 機器の設置・据付

既設機器の位置を基準として設置・据付けするものとする。  
本工事にて新設する機器については、監督員と協議し決定するものとする。

## 第3節 その他

本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議を行い、これに従う。