

下水道電磁式メーター購入 仕様書

- 1 履 行 期 限 令和7年3月31日まで
- 2 納 入 場 所 魚沼市小出島地内ほか、市が指定する場所
- 3 支 払 い 納品完了及び検査合格后、適正な請求書を受理してから30日以内に支払う。
- 4 規 格 ・ 口 径 等 別表のとおり
- 5 そ の 他
 - ・メーターと配管等の接続において、現在設置品(アズビル金門製)と支障なく取り替えることができる諸元であること。
 - ・検定満期の月をできるかぎり「2月」または「3月」とする。ただし、製造工程上不可能な場合は、ほかの月でも構わない。
 - ・遠隔検針メーターのコードは20mとする。
 - ・メーターパッキン、接続用ボルトナット付きとする。
 - ・取扱説明書を付けること。
 - ・新品購入数量と概ね同等数の旧型メーターの引取りを含む。

(別表)

(1) 下水道電磁式メーター購入予定台数

規格・口径					予定台数
新 品 購 入	電磁式 直読	φ 75mm	はめ込み式		1
	電磁式 直読	φ 125mm	はめ込み式		1
	電磁式 直読	φ 150mm	はめ込み式		1
	電磁式 遠隔	φ 75mm	はめ込み式		2

※参考 現在設置品

- 電磁式 直読 φ 75mm はめ込み式
アズビル金門製 型番：MGB12A-075KX0005B01-2X-T
- 電磁式 直読 φ 125mm はめ込み式
アズビル金門製 型番：MGB12A-125KX0005B01-2X-T
- 電磁式 直読 φ 150mm はめ込み式
アズビル金門製 型番：MGB12A-150KX0005B01-2X-T
- 電磁式 遠隔 φ 75mm はめ込み式
アズビル金門製 型番：MGB12A-075KX0005B01-2X-T 遠隔コード20m