

電気設備仕様書

名 称	通信端末機	整理番号		数量	13 台
準 拠 規 格	日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格				
仕 様	内 臓 モジュール	LTEユビキタスモジュール			
	通 信 インターフェイス	UARTシリアルインターフェイス			
	通 信 方 式	パケット通信			
	通 信 速 度	上り：最大 37.5Mbps 下り：最大 112.5Mbps			
	無線周波数	2GHz/800MHz帯 (LTE)			
	電 源 電 圧	DC+3.3～+4.2V (推奨+3.7V)			
	台 数	1箇所あたり1台			
付 属 品					
使 用 条 件	使 用 目 的	マンホールポンプの状態監視			
	使 用 条 件	電気設備	設 置 場 所	■屋外 ■屋内	
参 考 図	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
製作者指定 登録等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
工 場 検 査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内 <input type="checkbox"/> 立合い <input type="checkbox"/> 公的機関				
制 約 事 項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 特になし				
備 考	参考機種：NTTドコモ UM04-K0 専用アダプタセット				