

# 消防本部高圧電力引込設備修繕 仕様書

## 1. 適用範囲

本仕様書は、以下の修繕に適用する。

番号：6魚消総第8号

件名：消防本部高圧電力引込設備修繕

## 2. 契約事項の順守

受注者は、本仕様書に定めることの他、以下の規則等を準拠し、仕様書その他に明示されていない事項についても機能上当然必要と認められるものは、受注者が充足するものとする。また、本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、必要に応じて協議するものとする。

これらの基準等は、契約時点における最新のものを適用しなければならない。

- 1) 電気設備に関する技術基準
- 2) 日本産業規格（JIS）
- 3) （一社）日本電機工業会規格（JEM）
- 4) （一社）日本電線工業会規格（JCS）
- 5) その他関係する規格等

## 3. 目的

当該設備のうち、高圧気中開閉器を交換し、施設の安定運用を図ることを目的とする。

## 4. 履行場所

- ・現地作業場所 魚沼市 四日町 地内

## 5. 機器の仕様

- ・高圧気中開閉器 7.2kV 200A 方向性 VT・LA 内臓 本体 SUS N=1台  
（蓄力コネクタ5号、コネクタカバー、消耗品雑材料含む）

## 6. 業務の範囲

- 1) 既設高圧気中開閉器及び付帯部品の撤去
- 2) 交換高圧気中開閉器及び付帯部品の据付
- 3) 各種検査及び試験（耐圧試験、動作試験、現場立会等）
- 4) 撤去品の収集運搬、処分
- 5) その他上記に伴う諸工事及び諸手続き

## 7. 作業停電に関すること

魚沼市消防本部は緊急通報を受ける施設であることから、本修繕に伴う作業停電時に本部の機能がどの程度使用不可となるかを修繕着手前に調査し、監督員に報告をすること。

また、作業停電の工程については監督員と協議のうえ決定すること。

## 8. 既設機器の取扱い

本修繕において発生する撤去品については数量及び写真を明確に記録、報告し、適正に処分を行うこと。撤去品が有価物処理できる場合、受注者は処理後に明細を提出し、市の発行する納付書等によりその金額を支払うこと。

## 9. 保証期間

- 1) 機器の保証期間は規定による引渡しを受けた日から1年間とする。
- 2) 保証期間内に明らかに製作者の設計製作の不備に起因する故障、あるいは事故が生じた場合は、製作者の責任において直ちに修理または取替を行うこと。

## 10. その他

本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、現場監督員と協議を行い、これに従うこと。