


【配管洗浄系統図】

＜ 配管凡例 ＞

記 号	用 途	
—●—	温泉排水管	※高圧洗浄
—○—	通気管	×
—●—	給水管	×
—I—	給湯管(往)	×
—II—	給湯管(還)	×
—RS—	ろ過循環管(往)	※過酸化水素35%F(ろ過機経由循環)
—RR—	ろ過循環管(還)	※過酸化水素35%F(ろ過機経由循環)
—BW—	ろ過逆洗管	×
—HS—	昇温循環管(往)	×
—HR—	昇温循環管(還)	×
—E—	膨張管	×
—OW—	温泉管	×
—WL—	浴槽水位管	※高圧洗浄
—OD—	温泉ドレン	×
—●—	連通管	※高圧洗浄
---	既設管	×

【ろ過、連通、水位、排水金物】

露天(1)	ろ過RS 50×2
	ろ過RR 50×3
	連通 100×2
	浴槽共栓 100×1
	床排水 80×2
露天(2)	ろ過RS 50×2
	ろ過RR 50×2
	連通 100×2
	浴槽共栓 100×1
	床排水 80×2
浴室(1)	ろ過RS 50×2
	ろ過RR 50×3
	連通 100×2
	連通 50×1
	水位 50×2
	浴槽共栓 100×1
	床排水 80×2
浴室(2)	ろ過RS 50×2
	ろ過RR 50×3
	連通 100×2
	連通 50×1
	浴槽共栓 100×1
	床排水 80×2



6観委第50号
寿和温泉濾過機配管薬品洗浄業務委託