

消防本部非常用自家発電装置部品交換 仕様書

本業務委託は魚沼市委託契約条項（令和4年魚沼市告示第159号）に定めるもののほか、本仕様書に従い実施するものとする。

1. 適用範囲

本仕様書は、以下の修繕に適用する。

番号：6魚消総第11号

件名：消防本部非常用自家発電装置部品交換

2. 契約事項の順守

受注者は、本仕様書に定めることその他、以下の規則等を準拠し、仕様書その他に明示されていない事項についても機能上当然必要と認められるものは、受注者が充足するものとする。また、本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、必要に応じて協議するものとする。

これらの基準等は、契約時点における最新のものを適用しなければならない。

- 1) 電気設備に関する技術基準
- 2) 日本産業規格（JIS）
- 3) （一社）日本電機工業会規格（JEM）
- 4) （一社）日本電線工業会規格（JCS）
- 5) その他関係する規格等

3. 目的

当該設備のうち、エンジン潤滑油や各種部品を点検・交換し、停電した際に消防施設の機能を保つことを目的とする。

4. 履行場所

- ・現地作業場所 魚沼市 四日町 地内

5. 機器の仕様

- ・非常用自家発電装置 (株)東京電機 TMGP200KMR180KVA N=1台
(消耗品雑材料含む)

6. 業務の範囲

- 1) 非常用自家発電装置及び付帯部品の部品交換
- 2) 非常用自家発電装置及び付帯部品の各種検査及び試験（動作試験等）
- 3) 撤去品の収集運搬、処分
- 4) その他上記に伴う諸手続き

7. 既設機器の取扱い

本修繕において発生する撤去品については数量及び写真を明確に記録、報告し、適正に処分を行うこと。撤去品が有価物処理できる場合、受注者は処理後に明細を提出し、市の発行する納付書等によりその金額を支払うこと。

8. 保証期間

- 1) 機器の保証期間は規定による引渡しを受けた日から1年間とする。
- 2) 保証期間内に明らかに受注者の不備に起因する故障、あるいは事故が生じた場合は、受注者の責任において直ちに修理または取替を行うこと。

9. その他

本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、現場監督員と協議を行い、これに従うこと。