



—凡例—	室内外配線(既設)	CVVS 1. 250-2C	冷暖管に共巻き
	室内外配線(新設分)	EM-CEES 1. 250-2C	冷暖管に共巻き
	集中配線(既設)	CVVS 1. 250-2C	GP(22)
	集中配線(新設分)	EM-CEES 1. 250-2C	GP(16), F24ビニル被覆
	リモコンスイッチ(既設利用)	CVV 1. 250-2C	PF(22)
	RS(リモコンスイッチ)取替え	H=FL+1300	
	既存線切断箇所を示す。		
	※空調機入替に伴い配線、リモコン配線の切離しを行う		
	※フルボックスSS150×150×150ステンレス製4個新設する。		

1階事務室内にPoESW設置
(APRESIA GS128GTPoE)

凡例
公衆用無線A P
行政用無線A P
Cat6A LANケーブル

R6-24号 堀之内なかよし保育園無線LAN整備工事

