

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び焼却量

種類	炉名	単位	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	A系炉	t	6,463.64	748.23	853.28	657.03	708.39	750.93	97.84	895.76	1,008.83	743.36			
	B系炉	t	6,908.21	736.39	824.84	666.22	711.01	795.67	1,258.17	594.51	622.42	698.99			
	合計		13,371.86	1,484.62	1,678.12	1,323.25	1,419.40	1,546.60	1,356.01	1,490.27	1,631.25	1,442.35			

2. 燃焼ガス温度（月平均値）

項目	炉名	測定箇所	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内 燃焼ガス温度	A系炉	焼却炉頂部	℃	800℃ 以上	846	841	837	838	844	872	857	836	828			
	B系炉		℃		852	842	831	842	840	870	855	821	823			
集じん器 流入ガス温度	A系炉	集じん器入口	℃	200℃ 以下	184	185	184	185	185	187	187	185	184			
	B系炉		℃		184	185	184	185	185	186	185	185	184			

3. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

項目		A系炉					B系炉									
冷却設備		自動除去を常時実施（定期点検時手動除去：R7.9.11）					自動除去を常時実施（定期点検時手動除去：R7.10.23）									
排ガス処理設備		自動除去を常時実施					自動除去を常時実施									

4. 排ガス測定結果

種類	炉名	測定箇所	単位	規制基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日	A系炉	－	－	－	－	R7.5.22	R7.6.26	－	R7.8.27	－	－	R7.11.13	R7.12.11			
	B系炉	－	－	－	－	R7.5.22	R7.6.26	－	R7.8.27	－	－	R7.11.13	R7.12.11			
ばいじん	A系炉	煙突中段測定孔	g/m3N	0.15以下	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満			
	B系炉				－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満			
	A系炉		m3N/h	90以下	－	0.023未満	0.023未満	－	0.021未満	－	－	0.026未満	0.025未満			
	B系炉				－	0.023未満	0.023未満	－	0.022未満	－	－	0.025未満	0.025未満			
	A系炉		cm3/m3N	250以下	－	110	110	－	100	－	－	100	110			
	B系炉				－	94	120	－	120	－	－	90	110			
	A系炉		mg/m3N	700以下	－	7	11	－	7	－	－	15	14			
	B系炉				－	7	7	－	7	－	－	10	22			
測定結果取得日	A系炉	－	－	－	－	R7.6.3	R7.7.14	－	R7.9.8	－	－	R7.11.28	R7.12.25			
	B系炉	－	－	－	－	R7.6.3	R7.7.14	－	R7.9.8	－	－	R7.11.28	R7.12.25			

※「m3N」とは、標準状態（0℃・1気圧）に換算した気体の体積を示すもの。

5. ダイオキシン類測定結果

種類	炉名	測定箇所	単位	規制基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日	A系炉	－	－	－	－	－	－	R7.7.17	－	－	－	－	－			
	B系炉	－	－	－	－	－	－	－	R7.8.8	－	－	－	－			
ダイオキシン類	A系炉	煙突中段 測定孔	ng-TEQ/m3N	5以下	－	－	－	0.99	－	－	－	－	－			
	B系炉				－	－	－	－	1.20	－	－	－	－			
測定結果取得日	A系炉	－	－	－	－	－	－	R7.9.3	－	－	－	－	－			
	B系炉	－	－	－	－	－	－	－	R7.9.8	－	－	－	－			

種類	炉名	測定箇所	単位	規制基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日	－	－	－	－	－	－	－	－	R7.7.23	－	－	－	－			
ダイオキシン類	固化灰	混錬成型機出口	ng-TEQ/g	3以下	－	－	－	－	2.90	－	－	－	－			
	可燃残渣	主灰バンカ			－	－	－	－	0.00030	－	－	－	－			
測定結果取得日	－	－	－	－	－	－	－	－	R7.9.3	－	－	－	－			