



県道浦佐小出線

ガス整圧器室

宮田2号線

宮田1号線

ガス管(中圧)布設
PLPφ100 L=2.2m

【配管④】

既設管継続(中圧)PLPφ100

大浦新田

水道管布設 PEφ150 L=99.4m 給水管 N=1箇所

【配管①】

需要家①

既設管継続(配水)PEφ150

三用川橋

ガス管(低圧)布設
PEφ100 L=2.6m

ガス管(中圧)布設
PLPφ100 L=2.2m

既設管継続(中圧)PLPφ150

No. 0

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 4+8.7

【配管②】

水道用制水弁設置 150 N=1基 L=0.5m
ガス用ボールバルブ設置(中圧)φ150 N=1基
ガス用ボールバルブ設置(低圧)φ200 N=1基

ガス管(低圧)布設
PEφ200 L=3.0m

【配管③】

水道管(配水)布設
PEφ150 L=2.5m

十日町

浦佐バイパス

実施設計図

令和4年度 工事番号 工単R4-11				
魚沼市		十日町		地内
国道17号浦佐バイパス関連 ガス水道管布設(その4)工事				
平面図				
縮尺	S=1:500			
測量	年	月	日	図番
設計	年	月	日	1/4
魚沼市ガス水道局				