




下島




前島町




横町



本町四番町




浦町



※旧庁舎の屋外拡声子局装置を移設し仮運用を行う。
新設時に更新する。

【4 魚防第 5 号】

記 号	仕 様	記 号	仕 様
①	3 0 Wレフレックススピーカ	⑪	スピーカケーブル (EM-CEE1. 25sq-2C)
②	6 0 Wスリムスピーカ	⑫	低圧電力用ケーブル (EM-CE2sq-2C)
③	屋外子局装置	⑬	600V絶縁電線 (IE5. 5sq)
④	外部接続箱 (電源接続箱)	⑭	ビニル被覆金属製可とう電線管 (PV30)
⑤	空中線 (3素子八木型)	⑮	ビニル被覆金属製可とう電線管 (PV24)
⑥	同軸避雷器	⑯	硬質ビニル電線管 (HIVE16)
⑦	鋼管柱	⑰	根巻・間詰めコンクリート
⑧	スピーカ端子箱	⑱	地際コンクリート
⑨	φ 10連結式接地棒	⑲	舗装復旧 (As=5cm, 碎石=10cm)
⑩	同軸ケーブル (EM-8D-2E)	⑳	舗装復旧 (1LB6cm再利用)



工 事 名	同報系防災行政無線 屋外拡声子局増設工事
図 面 名	装 柱 図
作 成 年 月	令和 4 年 5 月
縮 尺	1:100
会 社 名	
発 注 者	魚沼市