

## 子育て支援センター空調設備保守点検及びフロン漏えい点検業務委託仕様書

子育て支援センター空調設備保守点検及びフロン漏えい点検業務は、次のとおり行うものとする。

### 1. 件名

子育て支援センター空調設備保守点検及びフロン漏えい点検業務委託

### 2. 作業箇所

魚沼市小出島地内（魚沼市子育て支援センター）

### 3. 履行期間

契約締結の日から令和4年7月25日まで

### 4. 業務内容

- ・点検業務項目は、別紙点検業務項目一覧表のとおり。
- ・受注者は、別紙点検業務項目を基に、作業計画（日程、作業内容等）を作成し提出するものとする。
- ・作業内容は、各機器において点検項目に基づく点検を行うものとする。
- ・点検を行った全ての業務について、報告書を提出するものとする。

### 5. 提出書類

- ・作業計画（契約後作業着手前に提出）
- ・作業報告書（業務終了後速やかに提出）
- ・作業状況写真（着手前、作業中、完了後を上記作業報告書に添付）

### 6. その他

- ・着手の際は、事前に施設管理者と協議のうえ、子育て支援センターの業務運営に支障のない作業日程とすること。着手の際は、事前に施設管理者と協議のうえ、子育て支援センターの業務運営に支障のない作業日程とすること。
- ・業務の実施にあたっては、施設利用者の安全に特段の配慮をすること。
- ・業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
- ・この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者双方協議のうえ決定するものとする。

【別紙】

子育て支援センター空調設備点検業務項目

	機器名	形 式	出力等	台数	点検項目
1	GHP室外機	ヤンマーYNZP560F1	15KW	2	①エンジンオイルの漏れ、量の確認 ②冷却水漏れ、量の確認 ③エンジン点火系の確認 ④ミキサー作動状態の確認 ⑤ブローパイホースの確認 ⑥ドレンホースの確認 ⑦冷却水ホースの確認 ⑧燃料ガスホースの確認 ⑨吸気・排気ホースの確認 ⑩冷却水ポンプの作動確認 ⑪スターターモーターの作動確認 ⑫室外機ファンモーターの作動確認 ⑬ハーネスカプラー類の確認 ⑭室外機熱交換器の状態(汚れ等)確認 ⑮エンジン始動具合の確認 ⑯異常騒音・振動の確認 ⑰リークテストを含むフロン漏えい点検
2	室内機(遊戯室)	ヤンマーYZHP90KD	天吊型	4	①ファンモーターの作動確認
3	室内機(多目的室)	ヤンマーYZHP71KD	天吊型	4	②吹き出し口温度の確認 ③異常騒音・振動の確認
4	室内機(読書室)	ヤンマーYZHP90KD	天吊型	1	④フィルターの確認及び清掃
5	室内機(幼児室)	ヤンマーYZWP45KC	カセット型	1	⑤外観確認(変形・破損・汚れ等)
6	室内機(授乳室)	ヤンマーYZWP71KC	カセット型	1	⑥リークテストを含むフロン漏えい点検
7	室内機(相談室)	ヤンマーYZWP45KC	カセット型	1	
8	室内機(事務室)	ヤンマーYZCP71L	カセット型	2	
9	室内機(サークル室)	ヤンマーYZCP90L	カセット型	1	