

ガス水道局事務室棟GHP更新工事 機械設備等特記仕様書

1. 工事番号 業工 R4-01

2. 工事名 ガス水道局事務室棟GHP更新工事

3. 工事場所 魚沼市小出島地内（ガス水道局庁舎）

4. 工事期間 契約の日から 150 日間（執務並行改修とする。）

5. 工事内容 冷暖房設備（GHP）に係る室外機と室内機の撤去及び入替設置

6. 設備仕様（設備の型番は参考品とし各同等品以上のものとする。ただし、室外機については発電機能付きでなくとも可能とする。）

(1) GHP 室外機

①本 体 20HP ハイパワーリニューアル機【U-GZ710T2DR】 1 台

②附属品 防雪フード（吹出のみ）

高置架台 H-500

(2) GHP 室内機（事務室）

①本 体 4 方向天井カセット形【S-G112TUT1】 4 台

②附属品 昇降グリル付標準パネル（ホワイト）【CZ-160KSU5】 4 枚

ワイドパネル【CZ-160KWU5】 4 枚

(3) GHP 室内機（旧会議室）

①本 体 4 方向天井カセット形【S-G71UT1】 2 台

②附属品 昇降グリル付標準パネル（ホワイト）【CZ-160KSU5】 2 枚

(4) GHP 室内機（休憩室）

①本 体 1 方向天井カセット形【S-G36DS1】 1 台

②附属品 標準パネル【CZ-03KPD3A】 1 枚

(5) GHP 室内機（宿直室）

①本 体 1 方向天井カセット形【S-G28DS1】 1 台

②附属品 標準パネル【CZ-03KPD3A】 1 枚

(6) GHP 室内機（テレメーター室）

①本 体 2 方向天井カセット形【S-G45LS1】 2 台

②附属品 昇降グリル付標準パネル（ホワイト）【CZ-02KSL3】 2 枚

(7) GHP 室内機（試験室）

①本 体 2 方向天井カセット形【S-G36LS1】 1 台

②附属品 昇降グリル付標準パネル（ホワイト）【CZ-02KSL3】 1 枚

(8) その他

多機能ワイヤードリモコン【CZ-10RT4C】 9 個

昇降操作専用リモコン【CZ-10RWU3G】 2 個

7. 工事概要

- (1) 機器工事（機器搬入揚重費含む）
- (2) 冷媒配管工事
- (3) ドレン配管工事
- (4) 足場工事
- (5) 既設撤去工事（冷媒回収・処理費含む）
- (6) 燃料ガス設備工事
- (7) その他（リモコン入替、配線接続、冷媒ガス充填、試運転及び調整等）

※更新機器の設置位置については、既存空調設置場所への取り付けを基準とする。

室外機については、専用の建屋に格納可能なものとする。

8. 試験（試運転及び調整）

設置後、試運転を実施し、正常な運転が行われていることを確認するとともに、試験結果は、完成図書内にまとめること。

9. 段階確認

段階確認は、使用機器確認時に1回、撤去・据置時に1回行うほか、その他必要な場合に行う。

10. 軽微な変更

本工事に伴う構造物及び、機器配置等の関係で生じる軽微な変更は、請負金額に増減なく施行すること。

11. その他

- ・本仕様書の定めない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議の上、決定するものとする。