


平面図 S=1:500


ガス管布設 低圧管 PE φ50 L=151.5m、供給管 N=6箇所



標準横断面図
【市道】




標準掘削断面図
【徳田3号線】



※掘削～埋戻し路床まで


舗装構成
【徳田3号線】




(本復旧)
表層 ⑤密粒AS(新20FH) t=5cm
上層路盤 M-40 t=15cm
下層路盤 ARC-40 t=20cm
計 t=40cm

※建設課発注工事にて復旧

標準掘削断面図
【徳田4号線(既設管接続)】



舗装構成
【徳田4号線(既設管接続)】




(仮復旧)
仮表層 ⑧密粒AS(20) t=3cm
下層路盤 ARC-40(RC混合) t=22cm
計 t=25cm

(本復旧)
表層 ⑦密粒AS(新20FH)改I t=5cm
下層路盤 ARC-40(RC混合) t=20cm
計 t=25cm

実施設計図

令和 4年度 工事番号 工単R4-4		
魚沼市	徳田	地内
徳田3号線他ガス管布設替工事		
平面図、標準横断面図 標準掘削断面図、舗装構成		
縮尺	図示	
測量	年 月 日	図番
設計	年 月 日	1/2
魚 沼 市 ガ ス 水 道 局		

配管図 S=Free



実施設計図

令和 4年度 工事番号 工単R4-4				
魚沼市		徳田		地内
徳田3号線他ガス管布設替工事				
配管図				
縮尺	図示			
測量	年	月	日	図番
設計	年	月	日	2/2
魚沼市ガス水道局				