

電気設備仕様書

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|---------|---------|-----|
| 名 称 | 非常通報装置 | 整理番号 | | 数量 | 5 台 |
| 準 拠 規 格 | 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格 | | | | |
| 仕 様 | 通 信 回 線 | LTEユビキタスモジュールを接続して行うため、通信仕様のすべて | | | |
| | | はモジュール搭載の通信端末に準拠 | | | |
| | 入 力 信 号 | デジタル入力6点以上、積算カウンタ入力2点以上 | | | |
| | 出 力 信 号 | デジタル出力1点以上 | | | |
| | 電 源 | AC100/200V（50Hz/60Hz） | | | |
| | 台 数 | 1箇所あたり1台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 付 属 品 | 本体取付架台 | 1式 | | |
| 接続ケーブル（信号・電源） | | 1式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 使 用 条 件 | 使 用 目 的 | マンホールポンプの状態監視 | | | |
| | 使 用 条 件 | 電気設備 | 設 置 場 所 | ■屋外 □屋内 | |
| 参 考 図 | □有 ■無 | | | | |
| 製作者指定登録等 | □有 ■無 | | | | |
| 工 場 検 査 | ■社内 □立合い □公的機関 | | | | |
| 制 約 事 項 | □有 ■特になし | | | | |
| 備 考 | 参考機種：エステム エスアラムIVb+ | | | | |

電気設備仕様書

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---------|---------|-----|
| 名 称 | 通信端末機 | 整理番号 | | 数量 | 5 台 |
| 準 拠 規 格 | 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格 | | | | |
| 仕 様 | 内 臓 モ ジ ュ ー ル | LTEユビキタスモジュール | | | |
| | 通 信 インターフェイス | UARTシリアルインターフェイス | | | |
| | 通 信 方 式 | パケット通信 | | | |
| | 通 信 速 度 | 上り：最大 37.5Mbps 下り：最大 112.5Mbps | | | |
| | 無線周波数 | 2GHz/800MHz帯 (LTE) | | | |
| | 電 源 電 圧 | DC+5V±10% (推奨+5V) | | | |
| | 台 数 | 1箇所あたり1台 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 付 属 品 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 使 用 条 件 | 使 用 目 的 | マンホールポンプの状態監視 | | | |
| | 使 用 条 件 | 電気設備 | 設 置 場 所 | ■屋外 □屋内 | |
| 参 考 図 | □有 ■無 | | | | |
| 製作者指定 登録等 | □有 ■無 | | | | |
| 工 場 検 査 | ■社内 □立合い □公的機関 | | | | |
| 制 約 事 項 | □有 ■特になし | | | | |
| 備 考 | 参考機種：NTTドコモ UM04-K0 専用アダプタセット | | | | |

電気設備仕様書

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------|---------|-----|
| 名 称 | 通信アンテナ | 整理番号 | | 数量 | 5 個 |
| 準 拠 規 格 | 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格 | | | | |
| 仕 様 | 使用周波数 | 2GHz/800MHz帯 | | | |
| | 偏 波 面 | 垂直偏波 | | | |
| | 水 平 面 内 指 向 性 | 無指向性 | | | |
| | 個 数 | 1箇所あたり1個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 付 属 品 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 使 用 条 件 | 使 用 目 的 | マンホールポンプの状態監視 | | | |
| | 使 用 条 件 | 電気設備 | 設 置 場 所 | ■屋外 □屋内 | |
| 参 考 図 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 製作者指定登録等 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 工 場 検 査 | ■社内 <input type="checkbox"/> 立合い <input type="checkbox"/> 公的機関 | | | | |
| 制 約 事 項 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 特になし | | | | |
| 備 考 | 参考機種：NTTドコモ ルーフトップアンテナ02 | | | | |