




制御盤機器配置図



使用機器明細

①	安全遮断機 30A	NF50-FA 3P 30A	
②	安全遮断機 20A	NF50-FA 2P 20A	
③	24時間タイマー	TB15601K	
④	オゾン発生機暖機タイマー	H3CR-A AC100-240/DC100-125	
⑤	ブローア電磁開閉器	MSO-T10 2.2KW	
⑥	SSR ヒートシンク付き	G3NA-220B-UTU Y92B	
⑦	サーキットプロテクタ	NC1V-1111	
⑧	一括警報用リレー	HJ2-L-AC100V	
⑨	予備リレー	HJ2-L-AC100V	
⑩	噴霧機手動操作用SW	ASS320N	
⑪	噴霧機用インバーター	FRD-720	
⑫	AC軸流ファン R87F	R87F-A1A85HP	
⑬	表示灯 DR22	DR22D0L-M3A	
⑭	表示灯 DR22	DR22D0L-M3G	
⑮	表示灯 DR22	DR22D0L-M3R	
⑯	出力電流計	YS-8NAA B 0-10A DRCT	
⑰	操作SW	ASS320N	

表文字

NP1	オゾン発生機制御盤
NP2	200V受電
NP3	オゾン発生中
NP4	システム異常
NP5	操作SW
NP6	出力電流計

記事

魚沼市産業経済部農政課

4 農バ修第 1 号 発酵槽棟臭気除去装置設置工事
堆肥舎 通路天井オゾンガス 制御盤 3