
X2
X3
Y4
Y3
9,000
9,000
11,190
休憩室
通路
中央監視室
スタッフWC
事務室
空調機械室
1
電気室
引込柱 西病棟

ピット図

ピット内配線リスト

（制御）

| | |
|---|---|
| 引込柱～㉟ | EM-CEE2-2C |
| 西病棟機械室～㉟ | EM-CEE2-10C |

☐ —— 工事箇所

| No. | 盤機器名称 |
|---|---|
| ① | 引込盤 |
| ② | 受電盤 |
| ③ | 高圧き電盤 No.1　（AC系） |
| ④ | 高圧き電盤 No.2　（AC系） |
| ⑤ | 高圧き電盤NO，3　（AC／GC系） |
| ⑥ | 高圧き電盤NO，4　（AC／GC系） |
| ⑦ | 発電電源引込盤 |
| ⑧ | 高圧コンデンサ盤 No.1 |
| ⑨ | 高圧コンデンサ盤 No.2 |
| ⑩ | 高圧コンデンサ盤 No.3 |
| ⑪ | 一般電灯 No.1 TR盤 |
| ⑫ | 一般電灯 No.1 MCCB盤 |
| ⑬ | 一般電灯 No.2 TR盤 |
| ⑭ | 一般電灯 No.2 MCCB盤 |
| ⑮ | 一般動力 LBS盤 |
| ⑯ | 一般動力 No.1 TR盤 |
| ⑰ | 一般動力 No.1 MCCB盤 |
| ⑱ | 将来スペース |
| ⑲ | 一般動力 No.2 MCCB盤 |

| No. | 盤機器名称 |
|---|---|
| ⑳ | 放射線動力 （200V） TR盤 |
| ㉑ | 放射線動力 （200V） MCCB盤 |
| ㉒ | 放射線動力 （400V） TR盤 |
| ㉓ | 放射線動力 （400V） MCCB盤 |
| ㉔ | 非常保安動力 LBS盤 |
| ㉕ | 保安放射線 TR盤 |
| ㉖ | 保安放射線 MCCB盤 |
| ㉗ | 非常保安動力 TR盤 |
| ㉘ | 保安動力 No.1 MCCB盤 |
| ㉙ | 保安動力 No.2 MCCB盤 |
| ㉚ | 非常動力 MCCB盤 |
| ㉛ | 非常保安電灯 No.1 TR盤 |
| ㉜ | 非常保安電灯 No.1 MCCB盤 |
| ㉝ | 非常保安電灯 No.2 MCCB盤 |
| ㉞ | 接地端子盤 |
| ㉟ | 中央監視RS盤 |
| ㊱ | 直流電源装置 |
| ㊲ | 無停電電源装置 |
| ㊳ | 空調室内機（EHP-233） |


X2
X3
Y4
Y3
9,000
9,000
11,190
送油ポンプ制御盤
2T-1
休憩室
通路
中央監視室
スタッフWC
事務室
空調機械室
1
電気室
ZM-200
ZM-300
ZM-500BS
盤内で⑨～㉟

ケーブルラック図

ケーブルラック上配線リスト

（制御）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ②～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | ②～⑧ | EM-CEE1.25-6C |
| ③～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | ②～㉙ | EM-CEE1.25-8C |
| ④～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | ⑦～㉙ | EM-CE2-4C |
| ⑤～㉟ | EM-CPEES0.9-5P | ②～発電機 | EM-CEE1.25-2C |
| ⑥～㉟ | EM-CPEES0.9-5P | ②～発電機 | EM-CEE1.25-6C |
| ⑦～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | 送油ポンプ制御盤～発電機 | EM-CEE1.25-10C |
| ⑨～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ⑫～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ⑫～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | | |
| ⑭～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ⑰～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ⑰～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | | |
| ㉑～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ㉓～㉟ | EM-CPEES0.9-10P×2 | | |
| ㉖～㉟ | EM-CPEES0.9-10P | | |
| ㉖～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | | |
| ㉙～㉟ | EM-CPEES0.9-7P | | |
| ㉚～㉟ | EM-CPEES0.9-15P | | |
| ㉜～㉟ | EM-CPEES0.9-15P | | |
| ②～⑦ | EM-CEE1.25-8C | | |

（制御・警報電源）
（所内電源）
（DTMC制御電源）

| | |
|---|---|
| ⑥～⑦ | EM-FP2-2C×2 |
| ⑥～⑧ | EM-FP2-2C |
| ⑥～⑰ | EM-FP2-2C×2 |
| ⑥～㉙ | EM-FP2-2C |
| ⑦～㉙ | EM-FP2-2C×3 |
| ⑧～⑰ | EM-FP2-2C |
| ⑧～㉖ | EM-FP2-2C×3 |
| ⑰～㉙ | EM-FP2-2C |

魚健工第1号

# 魚沼市立小出病院外来棟UPS用蓄電池交換工事　電気室図面