

令和 5 年度

ガス水道局所管施設自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書

1. 番 号 委 R 5-6

2. 件 名 ガス水道局所管施設（守門地域）自家用電気工作物保安管理業務委託

3. 履行期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで

4. 委託内容

- (1) 電気事業法施行規則第 5 2 条第 2 項に規定する自家用電気工作物の保安管理業務の委託を行うもの。
- (2) 対象になる自家用電気工作物の概要、点検頻度等は、別紙のとおり。

5. その他

(1) 委託契約書

本業務委託契約書案を経済産業省が示す例に基づき作成すること。

(2) 承認申請書

電気事業法施行規則第 5 2 条第 2 項に規定する保安管理業務外部委託承認申請の関係書類を作成するとともに申請業務を代行すること。

なお、申請の必要が無い場合は省略することができるものとする。

委託名:委R5-6 ガス水道局所管施設(守門地域)自家用電気工作物保安管理業務委託

令和5年度

No.	地域名	施設名	所 在 地	受電	設備容量 (kVA)	受電電圧 (V)	非常用発電機 容量(kVA)	設置装置等の有無	点検頻度
1	守門	大倉浄水場	大倉758-2	低圧	16	100/200	40		隔月 1 回
2	守門	福山第2浄水場	福山新田1103	低圧	3	100/200	20		隔月 1 回
3	守門	須原終末処理場	須原1100	高圧	300	6,600	40	絶縁監視装置	隔月 1 回
4	守門	上条終末処理場	細野1419	高圧	100	6,600	50	絶縁監視装置	隔月 1 回
5	守門	渋川第2中継ポンプ場	渋川382-3	低圧	11	100/200	30		隔月 1 回
6	守門	守門東野名第1中継ポンプ場	東野名257	低圧	4	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
7	守門	守門宮橋新田第1中継ポンプ場	西名新田21-5	低圧	13	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
8	守門	守門白石第2中継ポンプ場	西名新田455-4	低圧	7	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
9	守門	守門南部処理場	赤土262-3	高圧	120	6,600	25・20	絶縁監視装置	隔月 1 回
10	守門	福山処理場	福山新田519-2	低圧	31	100/200	25		隔月 1 回
11	守門	守門南部地区第1中継ポンプ場	須川529-13	低圧	2	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
12	守門	守門南部地区第2中継ポンプ場	須川870-4	低圧	3	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
13	守門	守門南部地区第4中継ポンプ場	大倉沢26-15	低圧	3	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
14	守門	守門南部地区第5中継ポンプ場	大倉沢47-3	低圧	3	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
15	守門	守門南部地区第6中継ポンプ場	三洲沢251-7	低圧	6	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
16	守門	守門南部地区第7中継ポンプ場	三洲沢102-5	低圧	3	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
17	守門	守門南部地区第8中継ポンプ場	三洲沢1639-1	低圧	5	100/200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
18	守門	守門南部地区第11中継ポンプ場	赤土66-5	低圧	2	200	20	移動式予備発電機受入装置	1/6ヶ月
	計	18							